

令和6年度 最終処分場維持管理状況報告書

4月末現在

施設設置者名	利尻郡清掃施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道利尻郡利尻富士町鷺泊字大磯521番地				
許可(届出)年月日	平成28年6月6日	許可番号	循環第 330-2号		
埋立地面積	16,995㎡	埋立容量	55,300m ³	しゃ水工	二重遮水シート工の準好気性
浸出水処理施設規模	40m ³ /日	浸出水処理方式	回転円板式生物処理+凝集沈澱処理+砂ろ過方式+接触曝気高度処理方式		
埋立対象廃棄物	①一般廃棄物、②産業廃棄物(動植物残渣、医療系廃棄物残渣、焼却残渣、処理水汚泥)、③下水道汚泥				

○ 埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量(t)	110.5												110.5
取集ごみ	18.6												18.6
一般(直搬ごみ)	91.9												91.9
併せ産廃(動植物性)													
焼却残渣(t)	24.1												24.1
埋立ごみ量(t)	134.6												134.6
埋立ごみ量(m ³)	201.9												201.9
覆土量(m ³)	72.7												72.7
埋立容量(m ³)	274.6												274.6

○ 令和5年度末残量 25,348m³

○ 放流水等の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
浸出水	pH	7.90											7.90
	BOD又はCOD(mg/L)	17.1											17.10
	SS(mg/L)	16.0											16.00
放流水	pH	7.90											7.90
	BOD又はCOD(mg/L)	0.7											0.70
	SS(mg/L)	0.6											0.60

○ 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、導水管、配管等設備の補修・更新時の状況

年月日	設備	内容
令和5年4月20日		目視点検実施済 (適)
令和5年7月1日		目視点検実施済 (適)